



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
А.А. Судпенков

16.04 2021 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): Чувашская Республика г. Чебоксары, пр. Ленина, 9

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5713,70 кв. м

- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращённое наименование): государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенции - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, МЦК - ЧЭМК Минобразования Чувашии

Адрес места нахождения организации: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, 9

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и молодежной политики ЧР, Президентский бульвар, 17 (г. Чебоксары)

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 600 чел.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
2	сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	адаптированные лифты	Имеются
4	поручни	Имеются
5	пандусы	Имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	Имеются
7	раздвижные двери	Отсутствуют
8	доступные входные группы	Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям Лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Имеются
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления, услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу спортивного зала Установленный спортивный комплекс не имеет контрастной окраски, имеет травмоопасную текстуру и не оснащен матами безопасности На игровых и спортивной площадках отсутствует

		специальное травмобезопасное покрытие. Части ограждений площадок являются опасными для людей с нарушениями зрения. Дорожки к игровым площадкам имеют множество дефектов и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых	Отсутствует

	административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствует
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствует
12	иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЁМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	приведение объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов, в частности наличие пандусов наружных и внутри здания, а также обеспечение системы информации на объекте,	по мере поступления соответствующего финансирования

	установка дополнительных элементов. Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей. Реконструкция входа в ОУ. Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту.	
--	--	--

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	приведение порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов. В частности необходимо оборудование пандуса, дополнительных элементов. Установка двери, контрольных устройств на входе и приборов для открывания и закрывания дверей. Реконструкция входа в ОУ. Перенос выключателей и розеток на необходимую высоту.	по мере поступления соответствующего финансирования

* С учётом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведённых в разделе III и IV паспорта.